平成30年度　環境自主測定結果

検査箇所	項　目	測定場所	単位＼月分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
ばい煙	ばいじん	煙　突	g/Nm^3	—	0.005	0.003	0.001	0.005	0.001	0.001	0.004	0.001	0.005	—	0.001
	硫黄酸化物		Nm^3/h	—	—	—	0.022	—	0.039	0.025	—	3.4	—	—	2.1
	窒素酸化物		ppm	—	—	—	6	—	2	5	—	60	—	—	55
	塩化水素		mg/Nm^3	—	—	—	2	—	11	2	—	3	—	—	10
	水銀（粒子状）		μg/Nm^3	—	—	<0.1	—	—	—	—	1.05	<0.1	—	—	—
	水銀（ガス状）		μg/Nm^3	—	—	9.35	—	—	—	—	22	1.7	—	—	—
	ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm^3	—	—	—	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
燃え殻	ダイオキシン類	焼却灰ホッパ	ng-TEQ/g	—	—	—	0.0031	—	—	—	—	—	—	—	—
	水銀		mg/kg	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	重金属類溶出試験		mg/L	—	—	—	—	—	—	基準値未満	—	—	—	—	—
ばいじん	ダイオキシン類	加湿混練機	ng-TEQ/g	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	水銀		mg/kg	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	重金属類溶出試験		mg/L	—	—	—	—	—	—	基準値未満	—	—	—	—	—
騒　音	騒音レベル	敷地境界	dB（朝/昼/夕）	—	—	56/63/56 55/56/56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
振　動	振動レベル	敷地境界	dB（朝/昼/夕）	—	—	41/40/42 41/42/46	—	—	—	—	—	—	—	—	—
悪　臭	排ガス	煙　突	臭気指数	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	環境大気	敷地境界(風下)	臭気指数	—	—	10未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—