令和５年度　環境自主測定結果

奥羽クリーンテクノロジー株式会社

検査箇所	項　　目	測定場所	単位 ＼ 月分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
ばい煙	ばいじん	煙　突	g/Nm^3	－	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.004	0.005	0.005	0.01
	硫黄酸化物		Nm^3/h	－	3.8	－	－	－	－	－	－	2.8	－	－	－
	窒素酸化物		ppm	－	88	－	－	－	－	－	－	73	－	－	－
	塩化水素		mg/Nm^3	－	7.2	－	－	－	－	－	－	4.1	－	－	－
	全水銀		μg/Nm^3	－	0.57	－	－	－	－	－	－	0.15	－	－	－
	水銀（粒子状）		μg/Nm^3	－	0.0043	－	－	－	－	－	－	0.0077	－	－	－
	水銀（ガス状）		μg/Nm^3	－	0.41	－	－	－	－	－	－	0.19	－	－	－
	ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm^3	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
燃え殻	ダイオキシン類	焼却灰ホッパ	ng-TEQ/g	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水銀（含有）		mg/kg	－	0.01未満	－	－	－	－	－	○	0.01未満	－	－	－
	溶出試験（8項目）		mg/L	－	基準値以下	－	－	－	－	－	○	基準値以下	－	－	－
ばいじん	ダイオキシン類	加湿混練機	ng-TEQ/g	－	1.4			－	－	－	－	－	－	－	－
	水銀（含有）		mg/kg	－	9	－	－	－	－	－	○	0.1	－	－	－
	溶出試験（8項目）		mg/L	－	基準値以下	－	－	－	－	－	○	基準値以下	－	－	－
騒　音	騒音レベル	敷地境界	dB（朝/昼/夕）	－	56/61/50 54/57/53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
振　動	振動レベル	敷地境界	dB（朝/昼/夕）	－	34/41/34 39/39/35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
悪　臭	排ガス	煙　突	臭気指数	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	環境大気	敷地境界(風下)	臭気指数	－	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－